



185000, Петрозаводск, ул. Федосовой, дом 25
Тел.факс : +7 921 700 27 46
Email: mail@rus-po.ru Web: www.rus-po.ru
Исх. № 41 от 04.04.2019

**В Министерство по делам ГО и ЧС и
ликвидации стихийных бедствий**

От Серегина Сергея Ивановича

Председателя Ассоциации
«Русское Печное Общество»

От Руководителя Обособленного
подразделения Трубочистов
в составе Русского печного общества
Евгения Кудымова

Запрос.

При строительстве дымовых каналов в САДОВОДЧЕСКИХ (ДАЧНЫХ) ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН каким СП пользоваться?

В СП 11-106-97* Порядок разработки, согласование, утверждение и состав проектно-планировочной документации на застройку территорий садоводческих (дачных) объединений граждан (с Изменением N 1)

Пункт 9.6* При устройстве печей на твердом топливе отвод дыма осуществляется по строго вертикальным дымовым трубам без уступов. Толщина стенок дымовых каналов из кирпича принимается не менее 120 мм.

В СП 7.13130.2013

Пункт 5.11 Дымовые трубы должны быть вертикальными без уступов из глиняного кирпича со стенками толщиной не менее 120 мм или из жаростойкого бетона толщиной не менее 60 мм, с карманами в основаниях глубиной 250 мм с отверстиями для очистки, закрываемыми дверками. Допускается применять дымовые каналы из хризотилоцементных (асбестоцементных) труб или сборных изделий из нержавеющей стали заводской готовности (двухслойных стальных труб с тепловой изоляцией из негорючего материала). При этом температура уходящих газов не должна превышать 300°C для асбестоцементных труб и 400°C для труб из нержавеющей стали.

Допускается предусматривать отводы труб под углом до 30° к вертикали с относом не более 1 м; наклонные участки должны быть гладкими, постоянного сечения, площадью не менее площади поперечного сечения вертикальных участков.

Пункт 5.24 Для присоединения печей к дымовым трубам допускается предусматривать дымоотводы длиной не более 0,4 м при условии:

а) расстояние от верха дымоотвода до потолка из горючих материалов должно быть не менее 0,5 м при отсутствии защиты потолка от возгорания и не менее 0,4 м - при наличии защиты;

б) расстояние от низа дымоотвода до пола из горючих материалов должно быть не менее 0,14 м. Дымоотводы следует выполнять из негорючих материалов.

Руководитель Обособленного подразделения Трубочистов
в составе Русского печного общества
Евгений Кудымов



Председатель Русского Печного Общества
Серегин Сергей Иванович.

Исполнитель: Стаатс Е.В.

Тел: (8142)555-655 (доб. 203)
e-mail: mail@kamicenter.ru